

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes en laiton Ex AGRO, boîtier antidéflagrant Ex d IIC

### Filet de raccordement NPT

#### Type d'homologation Serie 18

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- IP 68, si le filet de raccordement est équipé d'un joint



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>183/4NPT.16.26</b> |
| EAN:                    | 7611614043005         |
| Expédition:             | 20                    |

#### Dimensions / Forme

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Filetage:               | NPT 3/4" |
| Ouverture de clé:       | 26 mm    |
| Ø A:                    | 32 mm    |
| Valeur de mesure H:     | 57 mm    |
| Longueur du filetage L: | 20 mm    |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 11 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 13 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement


|                   |     |
|-------------------|-----|
| Type de filetage: | NPT |
|-------------------|-----|

#### Homologations / Certifications

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:                | IP68                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (30 bars)                 |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                             |
| Zone EX:                             | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                                 | II 2G Ex db eb IIC Gb           |
| Poussière:                           | Série Ex 18 D                   |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-31                 |
| Certification IECEx:                 | IECEx PTB 12.0056               |
| Autres certifications:               | PTB 00 ATEX 1059                |
| Certification Connectivité:          | PTB 00 ATEX 1059                |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Certificats



Données de planification