

Leistungserklärung



Nr. 12013020

Produkttyp Rohrschott System RS90

Typennummer 9459-02

Vorgesehener Einsatzort Rohrschott für das brandschutzgerechte Verschließen von Durchführungen in Brandschutzwänden

Hersteller Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle

System zur Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 1

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung

Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität gemäß den Anforderungen der ETA-17/0449 ausgestellt: **0761-CPR-0205**

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm

Nicht relevant

Erklärte Leistung

Feuerwiderstand EI 90 EN 13501-2

Klasse des Brandverhalten E EN 13501-1

Erklärung Die Leistungseigenschaften werden von dem bezeichneten Produkt erfüllt. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Sonstiges:

Das bezeichnete Produkt erfüllt auch die Bestimmungen der **Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

Name und Funktion Dirk Umbach, Leiter Markt- und Innovationsmanagement

Schalksmühle, 02.11.2020

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift

A blue ink signature is written over the KAISER logo. The logo consists of the word "KAISER" in a large, bold, sans-serif font, with "GmbH & Co. KG" and "Ramsloh 4 • D-58579 Schalksmühle" in a smaller font below it.