

Verklaring van prestatie

Nr. **14013003**

Produkttype O-range Protect Hollewanddoos

Typenummer 5421

Beoogde plaats van gebruik Hollewanddozen voor het afsluiten van openingen in brandbeveiligingsmuren

Producent **N.V. PLASTIC COLOR S.A.**
Puursesteenweg 363
B - 2880 Bornem

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties **1**

Aangemelde instantie met details over haar activiteiten voor het bovengenoemde producttype volgens de Europese technische beoordeling

De aangemelde instantie, Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, heeft de eerste inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek alsmede de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek volgens systeem 1 uitgevoerd en heeft een conformiteitscertificaat afgegeven overeenkomstig de eisen van ETA-18/0418: **0761-CPR-0914**

Aangemelde instantie met details over haar activiteiten voor bovengenoemd producttype volgens geharmoniseerde norm

Niet relevant

Verklaarde prestatie

Brandwerendheid **EI90** EN 13501-2

Brandwerendheidsklasse **E** EN 13501-1

Verklaring Aan de prestatiekenmerken wordt voldaan door het aangewezen product. Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring.

Diversen:

Het aangewezen product voldoet ook aan de eisen van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

*De conformiteit van het aangewezen product met de bepalingen van de richtlijn wordt aangetoond door volledige naleving van de volgende norm: **DIN EN 60670-1: 2014-01**
DIN EN 60670-22: 2007-07*

Naam en functie Tony Boels Managing director

Bornem,

Plaats en datum van afgifte

Handtekening