

Déclaration de performance

N°. 14013006

Type de produit O-range Protect Boîtier paroi creuse

Numéro du type 5429

Lieu d'utilisation prévu Boîtes à parois creuses pour fermer les ouvertures dans les murs de protection contre l'incendie

Fabricant **N.V. PLASTIC COLOR S.A.**
Puursesteenweg 363
B - 2880 Bornem

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances 1

Organisme notifié donnant les détails de ses activités pour le type de produit ci-dessus selon l'évaluation technique européenne

L'organisme notifié, Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, a effectué l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine conformément au système 1 et a délivré un certificat de conformité conformément aux exigences de l'ETA-18/0418 : **0761-CPR-0914**

Organisme notifié donnant les détails de ses activités pour le type de produit ci-dessus conformément à une norme harmonisée

Non applicable

Performance déclarée

Résistance au feu	EI90	EN 13501-2
Classe de résistance au feu	E	EN 13501-1

Déclaration Les caractéristiques de performance sont satisfaites par le produit désigné. Le fabricant est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.

Divers :

Le produit désigné est également conforme aux exigences de la directive basse tension 2014/35/UE.

La conformité du produit désigné aux dispositions de la directive est démontrée par le respect intégral de la norme suivante: **DIN EN 60670-1: 2014-01**
DIN EN 60670-22: 2007-07

Nom et fonction Tony Boels Managing director

Bornem,

Lieu et date d'émission

Signature