

Déclaration de performance



N° 12013020

Type de produit Boîtier de plafond HWD 30

Numéro de type 9463-50

Lieu d'implantation prévu Boîtier d'installation pour l'obturation étanche aux flammes des ouvertures dans les plafonds coupe-feu

Fabricant **Kaiser GmbH & Co. KG**
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle

Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance 1

Organisme notifié avec indication concernant ses activités pour le type de produit mentionné ci-dessus d'après l'homologation technique européenne

La société notifiée, Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, a procédé à la première inspection de l'usine et des systèmes de contrôle de production permanente ainsi qu'à la surveillance, l'appréciation et l'évaluation du contrôle de production permanente selon le système 1. Elle a délivré le certificat de conformité conformément aux exigences de l'ETA-18/0091 : **0761-CPR-0749**

Organisme notifié avec indication concernant ses activités pour le type de produit mentionné ci-dessus d'après la norme harmonisée

Non pertinent

Performance déclarée

Résistance au feu EI 90 EN 13501-2

Classe de comportement au feu E EN 13501-1

Déclaration Les caractéristiques de performance ont été remplies par le produit indiqué. Seul le fabricant est responsable de cette déclaration de performance.

Divers :

Le produit indiqué remplit également les dispositions de la **directive basse tension 2014/35/UE**.

La conformité du produit indiqué aux dispositions de la directive est certifiée par le respect intégral des normes suivantes :

DIN EN 60670-1: 2005-10
DIN EN 60670-22: 2007-07

Nom et fonction

Dirk Umbach, responsable de la gestion du marché et des innovations

Schalksmühle, 07.08.2019

Lieu et date de délivrance

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to be "DU", written over a horizontal line.