



Reconnaissance AEAi N° 32227

Titulaire

AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Fabricant

Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Groupe

291 - Parties de construction diverses

Produit

BOÎTIER DE PLAFOND "HWD 30" 9463-50 & 9464-50

Description

Boîtier de plafond en polypropylène (3.7mm) avec revêtu de produit intumescent à l'extérieur, découpe ronde Dmax=74mm

Utilisation

Montage dans faux-plafonds indépendants
Charge incendie d'en bas et d'en haut

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210006870-1' (09.02.2016), Rapport d'essai '210006870-2' (09.02.2016)

Conditions d'essai

EN 1363-1; EN 1366-3

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

07.09.2022

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

VARIANTES

Les variantes sont réglées dans le document ci-après:

Rapport d'essai MPA Erwitte, n° 210006870-1 et n° 210006870-2 du 09.02.2016

- Installation prise en boîtier de plafond
- Installation lampe en boîtier de plafond