

Prüfbescheinigung

Eurofins CERTIFEL CoC
(Typenprüfungsverfahren)

Zertifikatsnummer

IK-4100

Produkt	AP-Abzweigdose	
Auftraggeber	Agro AG Korbackerweg 7, 5502 Hunzenschwil, SWITZERLAND	
Hersteller	Agro AG Korbackerweg 7, 5502 Hunzenschwil, SWITZERLAND	
Fertigungsstätte	Agro AG Korbackerweg 7, 5502 Hunzenschwil, SWITZERLAND	
Handelsmarke	AGRO	
Typ/Modell	9803	
Nenndaten	142x142x71 mm, ohne Klemmen; IP54	
Normen	EN 60670-1:05 + A1:13, EN 60670-22:06 IEC 60670-1:2015 IEC 60670-22:2003, IEC 60670-22:2003/AMD1:2015	
Zusätzliche Angaben	CTF3 Verfahren	
EU-Richtlinien und Verordnungen	2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
CH-Verordnungen	SR 734.26	NEV

Das beschriebene Produkt wurde nach den oben aufgeführten normativen Dokumenten typengeprüft. Eurofins bestätigt mit diesem Zertifikat die Normenkonformität. Es kann angenommen werden, dass damit der Nachweis erbracht wurde und das Produkt den Anforderungen der schweizerischen Verordnungen und den europäischen Richtlinien genügt. Die Konformität während der Produktionsphase liegt in der Verantwortung des Herstellers. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme ausgestellt, dass der Hersteller im Besitz sämtlicher Produktrechte ist und die Anforderungen der EU-Richtlinien und schweizerischen Verordnungen erfüllt.

Die Prüfergebnisse sind in folgendem Bericht festgehalten: 10-IK-0523.S01

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Swiss Certification Body

Martin Plüss
Product Certification

