

Prüfbescheinigung

Eurofins CERTIFEL CoC

(Typenprüfungsverfahren)

Zertifikatsnummer C6M22101-0040-101679


Produkt	AP-Abzweigdosen
Auftraggeber	AGRO AG Korbackerweg 7, 5502 Hunzenschwil Switzerland
Hersteller	AGRO AG Korbackerweg 7, 5502 Hunzenschwil Switzerland
Fertigungsstätte	AGRO AG Korbackerweg 7, 5502 Hunzenschwil Switzerland
Handelsmarke	AGRO
Typ/Modell	9830
Nenndaten	500 V
Normen	EN 60670-1:2005/A1:2013 EN 60670-22:2006
Zusätzliche Angaben	CTF3
EU-Richtlinien und Verordnungen	2014/35/EU
CH-Verordnungen	SR 734.26 NEV

Das beschriebene Produkt wurde nach den oben aufgeführten normativen Dokumenten typengeprüft. Eurofins bestätigt mit diesem Zertifikat die Normenkonformität. Es kann angenommen werden, dass damit der Nachweis erbracht wurde und das Produkt den Anforderungen der schweizerischen Verordnungen und den europäischen Richtlinien genügt. Die Konformität während der Produktionsphase liegt in der Verantwortung des Herstellers. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme ausgestellt, dass der Hersteller im Besitz sämtlicher Produktrechte ist und die Anforderungen der EU-Richtlinien und schweizerischen Verordnungen erfüllt.

Die Prüfergebnisse sind in folgendem Bericht festgehalten: 20-0131

Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG
Swiss Certification Body

Klaus Schmidt
Produktzertifizierung





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

Agro AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil

Kundennr.
1638

Ihr Zeichen
Jonathan Prechtel

Unser Zeichen
Christoph Meile

Datum
19.02.2024


Bewilligung

Nummer:
gültig bis:

24.0136
18.02.2027



Kennzeichnung:



Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **21-BS-0075** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **AP-Abzweigdose**

Handelsmarken: **AGRO**

Typenbezeichnung **Nenndaten**

9830 82 x 82 x 48 mm, 500V
Glühdrahtfestigkeit 850°C

Schutzklasse:

Schutzgrad: **IP65**

Grundlagen: **CoC / Eurofins / C6M22101-0040-101679 / 28.01.2021**
Test Report / Eurofins / 20-0131 / 16.12.2020

Bemerkung:

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bewilligung

Nummer: **24.0136**

Prüfnormen:

EN 60670-1:2005 + A1:13
EN 60670-22:2006

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Severo Nicoli
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

