

Prüfbescheinigung

Electrosuisse CERTIFEL CoC
(Typenprüfungsverfahren)

Zertifikatsnummer

IK-3576

Produkt	Erdleitungsbride	
Auftraggeber	Agro AG Korbackerweg 7, 5502 Hunzenschwil, SWITZERLAND	
Hersteller	Agro AG Korbackerweg 7, 5502 Hunzenschwil, SWITZERLAND	
Fertigungsstätte	Agro AG Korbackerweg 7, 5502 Hunzenschwil, SWITZERLAND	
Handelsmarke	AGRO	
Typ/Modell	9605 9610 9610.02 9620 9620.02 9630	
Nenndaten	50 mm ² , 3/8 ... 3/4 " (9605) 50 mm ² , 1 ... 1 1/4 " (9610, 9610.02) 50 mm ² , 1 1/2 ... 2 " (9620, 9620.02) 50 mm ² , 2 1/2 ... 3 " (9630)	
Normen	EN 60947-1:07 + A1:11 + A2:14, EN 60947-7-2:09 IEC 60947-1(ed.5);am1;am2, IEC 60947-7-2(ed.3)	
Zusätzliche Angaben	---	
EU-Richtlinien und Verordnungen	2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
CH-Verordnungen	SR 734.26	NEV

Das beschriebene Produkt wurde nach den oben aufgeführten normativen Dokumenten typengeprüft. Electrosuisse bestätigt mit diesem Zertifikat die Normenkonformität. Es kann angenommen werden, dass damit der Nachweis erbracht wurde und das Produkt den Anforderungen der schweizerischen Verordnungen und den europäischen Richtlinien genügt. Die Konformität während der Produktionsphase liegt in der Verantwortung des Herstellers. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme ausgestellt, dass der Hersteller im Besitz sämtlicher Produktrechte ist und die Anforderungen der EU-Richtlinien und schweizerischen Verordnungen erfüllt.

Die Prüfergebnisse sind in folgendem Bericht festgehalten: 10-IK-0010.S02

Electrosuisse
Swiss Certification Body

Martin Plüss
Product Certification





Agro AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil

Kundennr.
1638

Ihr Zeichen
Jonathan Prechtel

Unser Zeichen
Christoph Meile

Datum
13.05.2025

Bewilligung

Nummer:
gültig bis:

25.0481
12.05.2028



Kennzeichnung:



Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **19-BS-0304** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Erdleitungsbriden**

Handelsmarken: **AGRO**

Typenbezeichnung **Nenndaten**

9605 50 mm², für Rohrdurchmesser 3/8...3/4 Zoll

Schutzklasse:

Schutzgrad:

Grundlagen: CoC / Electrosuisse / IK-3576 / 31.05.2016
Test Report / Electrosuisse / 10-IK-0010.S02 / 31.05.2016





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bewilligung

Nummer: **25.0481**

Bemerkung:

Klemmengrösse: 50mm²
Nenn Klemmgrössen CU-verseilt: 25 mm², 35mm², 50mm²
Nenn Klemmgrösse Rundkupfer: 8mm Ø

Prüfnormen:

EN 60947-1:2007+A1:11+A2:14
EN 60947-7-2:2009

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Severo Nicoli
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen