



VKF Anerkennung Nr. 23396

Inhaber /-in
AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Hersteller /-in
Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Gruppe 291 - Diverse Bauteile

Produkt DOSENSCHOTT SYSTEM DS 90/120 MM

Beschreibung Brandschutzmanschette für Kabel zum Einbau in nichttragende Leichtbauwände.
Kombinationen einfach mit angrenzender Dämmung.

Anwendung Einbau in LBW bis EI 90
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '210006063' (06.12.2011), Klassifizierungsbericht
'210006063' (06.12.2011); SIPIZ, Olten: Gutachten 'GU 200 003 2024' (31.05.2024);
Hersteller: System-Beschreibung 'SB_AGRO_23396_V1.0_240619' (19.06.2024)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1366-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 05.09.2024
Ersetzt Dokument vom 17.01.2023

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 23396

Inhaber /-in: AGRO AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstelldatum: 05.09.2024

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, SIPIZ AG, Olten, Nr. GU 200 003 2024 vom 31.05.2024

- Einbau in nichttragende Holzständerwände:
Einbau und Aufbau Wand EI 30 gemäss Ziffer 5.1.1
Einbau und Aufbau Wand EI 60 gemäss Ziffer 5.1.2
Einbau und Aufbau Wand EI 90 gemäss Ziffer 5.1.3