



VKF Anerkennung Nr. 21042

Inhaber /-in

AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Hersteller /-in

Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Deutschland

Gruppe

291 - Diverse Bauteile

Produkt

BRANDSCHUTZDOSE HOHLWAND QUICKBOX® HWD 90

Beschreibung

Hohlwanddose zum Einbau in nicht tragende Leichtbauwände.
Kombinationen ein- und dreifach mit und ohne angrenzender Dämmung.

Anwendung

Einbau in LBW bis EI 90
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210005640-2' (08.03.2010), Gutachterliche Stellungnahme '210006981-GS-03' (17.07.2017), Gutachterliche Stellungnahme '232000886-GS-02' (15.02.2023); SIPIZ, Olten: Gutachten 'GU 200 002 2023' (19.02.2024); Herstellerin: System-Beschreibung 'SB_AGRO_21042_V2.0_240821' (21.08.2024)

Prüfbestimmungen

EN 1364-1; EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstand EI 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

20.03.2026

Ersetzt Dokument vom

10.03.2026

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 21042

Inhaber /-in: AGRO AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstelldatum: 20.03.2026

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme MPA Erwitte Nr. 210006981-GS-03 vom 17.07.2017

- Hohlwanddosen in diversen Farben gemäss Gutachten

Gutachterliche Stellungnahme MPA Erwitte Nr. 232000886-GS-02 vom 15.02.2023

- Alternative PC/ABS Granulate und Farbbatches

Gutachten, SIPIZ AG, Olten, Nr. GU 200 002 2023 vom 19.02.2024

- Einbau in nichttragende Holzständerwände:
Einbau und Aufbau Wand EI 30 gemäss Ziffer 6.1.1
Einbau und Aufbau Wand EI 60 gemäss Ziffer 6.1.2
Einbau und Aufbau Wand EI 90 gemäss Ziffer 6.1.3