



VKF Anerkennung Nr. 21044

Inhaber /-in

AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Hersteller /-in

Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Deutschland

Gruppe

291 - Diverse Bauteile

Produkt

LEITUNGSSCHOTTUNGEN

Beschreibung

Brandschutzmanschette für Einzelkabel und Installationsrohr, Einbau in nichttragende Leichtbauwände.
Kombinationen ein- und dreifach mit angrenzender Dämmung, Kabel/Installationsrohr
Dmax=15mm.

Anwendung

Einbau in LBW bis EI 90
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210005640' (16.02.2010); SIPIZ, Olten: Gutachten 'GU 200 001 2024' (31.05.2024); Herstellerin: System-Beschreibung
'SB_AGRO_21044_V1.0_240614' (14.06.2024)

Prüfbestimmungen

EN 1366-3; EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstand EI 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

27.02.2026

Ersetzt Dokument vom

05.09.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 21044

Inhaber /-in: AGRO AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2030

Ausstelldatum: 27.02.2026

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, SIPIZ AG, Olten, Nr. GU 200 001 2024 vom 31.05.2024

- Einbau in nichttragende Holzständerwände:
Einbau und Aufbau Wand EI 30 gemäss Ziffer 5.1.1
Einbau und Aufbau Wand EI 60 gemäss Ziffer 5.1.2
Einbau und Aufbau Wand EI 90 gemäss Ziffer 5.1.3