



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEAi N° 21044

Titulaire

AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Suisse

Fabricant

Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Allemagne

Groupe

291 - Parties de construction diverses

Produit

SYSTÈME DE CLOISONNEMENT

Description

Manchette de protection incendie pour câbles isolés et tuyaux d'installation, montage dans paroi légères non porteuses.
Combinaisons de manchette, simple et triples, avec isolation thermique, câble/tuyaux d'installation Emax=15mm.

Utilisation

Montage dans pl jusqu'à EI 90
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210005640' (16.02.2010); SIPIZ, Olten: Expertise 'GU 200 001 2024' (31.05.2024); Herstellerin: Description du système 'SB_AGRO_21044_V1.0_240614' (14.06.2024)

Conditions d'essai

EN 1366-3; EN 1363-1

Appréciation

Résistance au feu EI 90

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

27.02.2026

Remplace l'attestation du

05.09.2024

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie



Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Expertise, SIPIZ AG, Olten, n° GU 200 001 2024 du 31.05.2024

- Montage dans parois légères non porteuses :
Montage et construction de la paroi EI 30 selon chiffre 5.1.1
Montage et construction de la paroi EI 60 selon chiffre 5.1.2
Montage et construction de la paroi EI 90 selon chiffre 5.1.3