



Reconnaissance AEAi N° 21046

Titulaire

AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Fabricant

Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Groupe

291 - Parties de construction diverses

Produit

SYSTÈME DE CLOISONNEMENT DE BOÎTIER DS 90 / 74 MM

Description

Manchette coupe-feu pour câbles, montage dans parois légères non porteuses.
Combinaisons de boîtier, simple et triples, avec isolation thermique.

Utilisation

Montage dans pl jusqu'à EI 90
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210005640' (16.02.2010); SIPIZ, Olten: Expertise 'GU 200 002 2024' (31.05.2024); Hersteller: Description du système 'SB_AGRO_21046_V1.0_240619' (19.06.2024)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1366-3

Appréciation

Classe de résistance au feu selon utilisation

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

05.09.2024

Remplace l'attestation du

02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising



Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Expertise, SIPIZ AG, Olten, n° GU 200 002 2024 du 31.05.2024

- Montage dans parois légères non porteuses :
 - Montage et construction de la paroi EI 30 selon chiffre 5.1.1
 - Montage et construction de la paroi EI 60 selon chiffre 5.1.2
 - Montage et construction de la paroi EI 90 selon chiffre 5.1.3