



Reconnaissance AEAi N° 21046

Titulaire
AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Fabricant
Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Groupe 291 - Parties de construction diverses

Produit SYSTÈME DE CLOISONNEMENT DE BOÎTIER DS 90 / 74 MM

Description Boîtier d'encastrement pour mur creux, montage dans cloisons légères

Utilisation

Documentation MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai 'Nr. 210005640' (16.02.2010)

Conditions d'essai EN 1363-1, EN 1366-3

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 02.09.2020

Remplace l'attestation du 11.11.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA

Reconnaissance AEA n° 21046

Requérant : AGRO AG

Durée de validité : 31.12.2025

Date d'édition : 02.09.2020

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible