



VKF Anerkennung Nr. 27047

Inhaber /-in
AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Hersteller /-in
Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Gruppe 291 - Diverse Bauteile

Produkt BRANDSCHUTZGEHÄUSE FLAMOX 9435-03/04

Beschreibung Einbaugehäuse aus verzinktem Stahlblech (0.6mm) mit dämmschichtbildender Auskleidung, mit/ohne Ausschnitt für Einbauleuchten, B=270mm, L=320mm, H=150mm, Rundausschnitt Dmax=180mm

Anwendung Für den Einbau in selbständige Unterdecken
Brandbeanspruchung von unten und von oben

Unterlagen MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '210006870-1' (09.02.2016), Prüfbericht '210006870-2' (09.02.2016)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1366-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 29.06.2022
Ersetzt Dokument vom 08.02.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 27047

Inhaber /-in: AGRO AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstelldatum: 29.06.2022

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgenden Dokumenten:

Prüfbericht MPA Erwitte, Nr. 210006870-1 vom 09.02.2016 und 210006870-2 vom 09.02.2016

- Gehäuse: B=190mm, L=240mm, H=100mm, Rundausschnitt Dmax=95mm