

Produktdatenblatt:

Rohrschott System RS 90

Leitungsschott System LS 90, Rohrschott System RS 90

- für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- für Wandeinführung und -durchführung
- ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt
- aus dämmschichtbildendem Material
- selbstständiger Raumabschluss der Installationsöffnung
- dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes

Brandschutz Rohrabstottung EI90 für Brandschutzwände nach EN 1366-3/DIN 4102-9, Brandabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, aus dämmschichtbildendem Material, für Rohrdurchführungen und Rohreinführungen in Brandschutzwänden EI90, Einbauöffnung Ø 35 mm in Hohlwänden oder Ø 32 mm in Massivwänden, für Elektroinstallationsrohre 16 mm-25 mm, Verwendbarkeitsnachweis: DIBt-Zulassung Z.19.53-2531, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmmaß bis 69dB



Artikel-Nr.:	9459-02
EAN:	4013456536241
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	191

Maße / Form

Bohrer-/Fräslloch-Ø:	32 mm
----------------------	-------

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	16 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Wandstärke min.:	100 mm
------------------	--------

Sicherheit / Eigenschaften

Schallschutzwände bis:	76
Spezielle Anwendung:	Brandschutz
Schallschutz:	Ja

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	EI 90
Zulassung DIBt:	Z-19.53-2531
Zulassung ETA:	ETA-17-0449

Leitungs- und Rohrschott Systeme für das brandschutzgerechte Verschließen von Durch- und Einführungen in Brandschutzwänden. Die zertifizierten Schotts sind schnell und einfach montiert und können sogar nachträglich über Leitungen und Rohre gesetzt werden. Sie erhalten die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI90). Darüber hinaus sind die Systeme auch als Wandauslässe einsetzbar, die das Anschließen von elektrischen Anbaugeräten ermöglicht.



Montageanleitungen



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Ohne Spachteln und Schmieren
- Selbstständiges Abdichten der Fugen
- Für Leitungen Ø von 5 - 15 mm
- Für Rohre Ø 16 - 25 mm
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90