Produktdatenblatt:

# Rohrschott System RS 90

## Leitungsschott System LS 90, Rohrschott System RS 90



· für Brandschutzwände EI30-EI90
· Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
· für Wandeinführung und -durchführung
· ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt
· aus dämmschichtbildendem Material
· selbstständiger Raumabschluss der Installationsöffnung
· dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes

Brandschutz Rohrabschottung EI90 für Brandschutzwände nach EN 1366-3/DIN 4102-9, Brandabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, aus dämmschichtbildendem Material, für Rohrdurchführungen und Rohreinführungen in Brandschutzwänden EI90, Einbauöffnung Ø 35 mm in Hohlwänden oder Ø 32 mm in Massivwänden, für Elektroinstallatiosnrohre 16 mm-25 mm, Verwendbarkeitsnachweis: DIBt-Zulassung Z.19.53-2531, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmmaß bis 69dB

| **Artikel-Nr.:** | **9459-02** |
|---|---|
| EAN: | 4013456536241 |
| Verpackung innen / Versand: | 10 / 100 |
| Preisgruppe: | 191 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Bohrer-/Fräsloch-Ø: | 32/35 mm |

**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Für Rohr Ø: | 19 mm |

**Montage / Installation**

| | |
|---|---|
| Wandstärke min.: | 100 mm |

**Sicherheit / Eigenschaften**

| | |
|---|---|
| Schallschutzwände bis: | 76 dB |
| Spezielle Anwendung: | Brandschutz |
| Schallschutz: | Ja |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse: | F 60 |
| Zulassung DIBT: | Z-19.53-2531 |
| Zulassung ETA: | ETA-17-0449 |

Leitungs- und Rohrschott Systeme für das brandschutzgerechte Verschließen von Durch- und Einführungen in Brandschutzwänden. Die zertifizierten Schotts sind schnell und einfach montiert und können sogar nachträglich über Leitungen und Rohre gesetzt werden. Sie erhalten die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI90). Darüber hinaus sind die Systeme auch als Wandauslässe einsetzbar, die das Anschließen von elektrischen Anbaugeräten ermöglicht.

**Montageanleitungen**

**Zertifikate**

**Technische Informationen**

**Planungsdaten**

# Produktdatenblatt:

· Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
· Für die Wanddurchführung und -einführung
· Ohne Spachteln und Schmieren
· Selbstständiges Abdichten der Fugen
· Für Leitungen Ø von 5 - 15 mm
· Für Rohre Ø 16 - 25 mm
· Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90